wykl.z tw.szt.

projektowany daszek 150/100 z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej wspornikowej nad wejściem

projektowany daszek 150/100 z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej wspornikowej nad wejściem

WC
nr1.3
Pu:4,58 m2
gres

Sala komputerowa
nr1.5d
Pu:30,85 m2
wykl.z tw.szt.

Biblioteka
nr1.5a
Pu:62,62 m2
panele

Istniejąca biblioteka (nr1.5) bez zmian

Pom.socjalne
nr1.5b
Pu:13,69 m2
panele

Pom.biurowe
nr1.5c
Pu:15,70 m2
panele

Korytarz+schody
nr1.1
Pu:63,62 m2
wykl.z tw.szt.

Projektowana rozbudowa istniejącego lokalu (nr1.2) usługowego

Istniejący lokal usługowy (nr1.2) bez zmian

Sala
nr1.6
Pu:31,11 m2
wykl.dyw.

Kl.schodowa
nr1.7
Pu:12,76 m2
wykl.dyw.

Łazienka M
nr1.10
Pu:7,92 m2
gres

Łazienka D
nr1.11
Pu:8,34 m2
gres

Kuchnia
nr1.12
Pu:8,85 m2
gres

Łazienka
nr1.13f
Pu:3,19 m2

Kuchnia
nr1.13e
Pu:9,65 m2

Pokój
nr1.13d
Pu:20,27 m2

Korytarz
nr1.13a
Pu:8,28 m2

Pokój
nr1.13c
Pu:15,69 m2

Pokój
nr1.13b
Pu:14,61 m2

Sala usł.
nr1.2e
Pu:13,41 m2
wykl.z tw.szt.

Pom.socj.
nr1.2c
Pu:2,92 m2
wykl.z tw.szt.

Przedsionek
nr1.2a
Pu:7,50 m2
wykl.z tw.szt.

WC
nr1.2d
Pu:3,01 m2
wykl.z tw.szt.

Sala usł.
nr1.2b
Pu:10,17 m2
wykl.z tw.szt.

Lok.zastępczy
nr1.14d
Pu:14,43 m2
wykl.z tw.szt.

Lok.zastępczy
nr1.14c
Pu:15,43 m2
wykl.z tw.szt.

Lok.zastępczy
nr1.14b
Pu:15,33 m2
wykl.z tw.szt.

Lok.zastępczy
nr1.14a
Pu:15,40 m2
wykl.z tw.szt.

rekuperator
wydajność 500/500m3/h
z odzyskiem ciepła
Jednostka
Częstotliwość 50 Hz
Napięcie (nominalne) 230 V
Zasilanie 1~
Zalecany bezpiecznik 13 A
wentylator 2x170W
Moc pobierana, nagrzewnica dogrzewająca 1,67 kW
PLATFORMA PRZYSCHODOWA

istniejace zadaszenie w konstrukcji stalowej do zachowania, oczyczenia i malowania

PIĄT ODMIESIENIA

CZWCZDHN
Układy wentylacji MH- zasilanie
Układy wentylacji MH- wywiewne
Układy wentylacji IN-nawiewne
Transfer powietrza

PB - Technikmy: Sanitarna
RZUT PIĘTRA 1 - WENTYLACJA

INWESTYCJA: Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Gromitjach wraz z jego modernizacją

ADRES INWESTYCJI: Działka nr 15/4 obręb Gromitjach 0013, gmina Gromitjach, ul. Kolejowa 2

	OPRACOWAŁ/A:	nr upr.	podpisy
BRANŻA/ inżynier projektant:	mgr inż. Adam Krupiński	ZAP/0327/POOS/06	
BRANŻA/ kierownik:	mgr inż. Agnieszka Gichocka	ZAP/0322/PWOS/16	

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WIL-B
www.zakon.pl proscenia@zakon.pl
ul. Kolejowa 2, 15-000 Gromitjach
tel/fax 0143156525 , fax. 6560215584

DATA: 12.2022
SKALA: 1:50
NR RYS.: **S09**
wyc. 00
dn. .....