



**ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WZ.52840.262.2.2022

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca z dnia 6 października 2022 r., uwzględniając uzupełnienie wniosku przekazane pismem z dnia 14 listopada 2022 r., dotyczącego uzgodnienia rozwiązań zamiennych w związku z przebudową i remontem budynku wielofunkcyjnego przy ul. Kolejowej 2 w Grzmiącej, wskazanych w ekspertyzie technicznej z września 2022 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Stanisława Wiśniewskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego arch. Piotra Zaniewskiego,

### **wyrażam zgodę**

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- podziale budynku na strefy pożarowe, w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zamknięciu klatki schodowej, wskazanej w ekspertyzie technicznej, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposażeniu jej w urządzenie służące do usuwania dymu,
- wyposażeniu klatek schodowych oraz ogólnodostępnych korytarzy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 2 lx,
- wyposażeniu korytarzy w ogólnodostępnej części mieszkalnej w oświetlenie nocne, uruchamiane na czujnik ruchu,

**jako rozwiązań zamiennych**, w odniesieniu do następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225):

- klatki schodowe nie spełniają wymagań określonych w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości biegów i spoczników schodów oraz szerokości stopni,
- schody zewnętrzne przy głównym wejściu do budynku nie spełniają wymagania określonego w § 69 ust. 5 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości stopni,
- przejścia ewakuacyjne, w miejscach wskazanych w ekspertyzie technicznej, nie spełniają wymagania określonego w § 237 ust. 10 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku, wskazane w ekspertyzie technicznej, nie spełniają wymagania określonego w § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne, wskazane w ekspertyzie technicznej, nie spełniają wymagania określonego w § 239 ust. 6 ww. rozporządzenia w zakresie wysokości.

### **Uzasadnienie**


Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące budynku będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  
Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up  
st. bryg. mgr inż. Miroslaw Pender

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie) wraz z klauzulą informacyjną dla interesantów – 1 strona A4

Otrzymuje:

Miłosz Stachera  
ul. Sowińskiego 24  
70-236 Szczecin

Do wiadomości:

Komendant Powiatowy PSP w Szczecinku

