



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opis	-	-	-	TSw/O1	TSw/O2	TSw/O3	TSw/O4	TSw/G1	TSw/G2	TSw/G3	TSw/G4	TSw/G5
Moc [kW]/Prąd [A]	26kW/32A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przewód	5x LgY 10mm²	5x LgY 10mm²	YdYzo 5x1,5mm²	YdYzo 3x1,5mm²	YdYzo 3x1,5mm²	YdYzo 3x1,5mm²	YdYzo 3x1,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²	YdYzo 3x2,5mm²
Nazwa obwodu	TSw	-	-	Ośw. Pom. 0.10	Ośw. Pom. 0.12a, 0.12b	Ośw. Pom. 0.11, 0.12c, 0.14, 0.16	Ośw. Pom. 0.15	Gn. Pom. 0.10	Gn. Pom. 0.10	Gn. Pom. 0.12a, 0.12b, 0.13	Gn. Pom. 0.11, 0.12c, 0.14, 0.16	Gn. Pom. 0.15 - lodówka, zamrażarka

PB - Arch-Bud:

SCHEMAT ROZDZIELNICY ŚWIE TLICY - TSW

INWESTYCJA:

Przebudowa i remont istniejącego budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

ADRES INWESTYCJI:

Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ELEKTRYKA główny projektant:	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
ELEKTRYKA sprawdził:	mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI	ZAP/0125/PWOE/11	
ELEKTRYKA opracował	mgr inż. Michał Anders		

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
MILO

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:

12.2022

rew. 00
z dn.

SKALA:

1:100

NR RYS.:

IEs4.1