

Zamawiający:

Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca

Znak sprawy: ZP.271.3.2024

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy Grzmiąca wraz z dostosowaniem do potrzeb dla osób ze szczególnymi potrzebami”, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00215718/01 z dnia 2024-02-22*

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) wniesiony w dniu 27 lutego 2024 roku w toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 1 o treści:

Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych podnośnika pionowego (poz. 46 w przedmiarze robót), tj.: producent, model, udźwig, napęd, wymiary platformy, kolorystyka.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że parametry techniczne podnośnika pionowego – bez wskazywania producenta i modelu - zostały określone w Projekcie technicznym (wykonawczym): zagospodarowanie i architektura, zawartym w załączniku nr 10 do SWZ – Dokumentacji projektowej. Kolorystyka podnośnika dopuszczalna przez Zamawiającego to odcienie szarości lub grafitu, do akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji.

Pytanie nr 2 o treści:

Czy po stronie Wykonawcy jest odbiór UDT?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Odbiór UDT jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3 o treści:

Jaka ma być zastosowana kolorystyka kamienia naturalnego (odcień)?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Kolorystyka okładzin schodów - Kamień naturalny Strzegom - czyli szary.

Pytanie nr 4 o treści:

Czy grubość stopnic i podstopnic ma być 2 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że grubość stopnic i podstopnic ma wynosić 2cm.

Udzielając powyższych wyjaśnień, Zamawiający informuje, że stanowią one integralną część SWZ oraz załączników do SWZ.

WÓJT

-dokument podpisany elektronicznie-

Patryk Makowski