



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEN II KLASY OCHRONNOŚCI WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-IEC 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZASTOSOWANIE URZĄDZEN II KLASY OCHRONNOŚCI (ZŁĄCZA, SZAFKI ENERGETYCZNE) ORAZ W OBWODACH ODBIORCZYCH SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZGODNIE Z PN-HD 60364 REALIZOWANE ZA POMOCĄ WYŁĄCZNIKÓW NADMIAROWO-PRĄDOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWO-PRĄDOWYCH ORAZ WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH O DZIAŁANIU SZYBKIM.

ZASILANIE W UKŁADZIE TN-S

RG-O1	RG-O2	RG-STER.	RG-STER.
--	--	--	--
--	--	--	--
YKY 3x1,5	YKY 3x1,5	--	--
OŚWIETLENIE ZEW.	OŚWIETLENIE ZEW.	PRZEŁ. RĘCZNY	STEROWANIE OŚW. Z.

Za zgodność z oryginałem mapy

**SCHEMAT MODYFIKACJI ROZDZIELNICY OBIEKTU**

INWESTYCJA:

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej, ramach zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu”

dz. nr 28/3, obręb Grzmiąca, gmina Grzmiąca, identyfikator działki 321505\_2.0013.28/3

		nr upr.	podpisy
Projektant:	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA  
MIŁO7

ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin  
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258  
e-mail: pracownia@milo7.pl

DATA:

SKALA:

NR RYS.:

04.2023

1:500

IES1