

Opis przedmiotu zamówienia

II. ZBIORNIK MOBILNY NA OLEJ NAPĘDOWY O POJEMNOŚCI OK. 400 L.

II.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, mobilnego, jednopłaszczowego zbiornika do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności nominalnej około 400 litrów, wykonanego z tworzywa sztucznego, wraz z kompletnym wyposażeniem dystrybucyjnym, gotowego do użytkowania, z możliwością transportu i zasilania maszyn roboczych oraz pojazdów.

II.2. Wymagania techniczne

Zbiornik musi być przeznaczony do przechowywania i wydawania oleju napędowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z normą PN-EN 13341:2021-04 (zbiorniki z tworzyw sztucznych do paliw ciekłych). Wykonanie urządzenia powinno zapewniać bezpieczeństwo transportu, szczelność i odporność chemiczną na olej napędowy.

II.2.1. Parametry ogólne

- Pojemność nominalna: ok. 400 litrów (dopuszczalne odchylenie $\pm 10\%$).
- Wykonanie: jednopłaszczowe, z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności chemicznej (HDPE).
- Konstrukcja kompaktowa, umożliwiająca bezpieczny transport ręczny lub za pomocą wózka / pojazdu.
- Zbiornik powinien być przystosowany do transportu w stanie napełnionym – spełniać wymogi ADR dla przewozu materiałów niebezpiecznych (UN 1202 – olej napędowy).
- Zbiornik musi posiadać homologację ADR lub certyfikat producenta potwierdzający zgodność z przepisami ADR.
- Materiał odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
- Zbiornik wyposażony w uchwyty transportowe i możliwość mocowania pasami.
- Temperatura robocza: od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$.
- Zbiornik powinien posiadać deklarację zgodności CE i spełniać wymagania dyrektyw 2006/42/WE i 2014/30/UE.

II.2.2. Wyposażenie minimalne

- Pompa zasilająca o wydajności min. 40 l/min, zasilanie 12 V DC.
- Wąż dystrybucyjny o długości min. 4 m, zakończony automatycznym pistoletem nalewczym.
- Licznik lub przepływomierz.
- Filtr paliwa (wodny lub zanieczyszczeń stałych).
- Pokrywa zamykana z uszczelnieniem i możliwością blokady.
- Korek wlewu paliwa z odpowietrzeniem.
- Uchwyt do pistoletu oraz schowek na wąż i akcesoria.
- Przewody elektryczne o długości min. 3 m, zakończone wtykami do akumulatora (12 V).
- Zawór odcinający lub zawór zwrotny w układzie ssącym.

- Wskaźnik poziomu paliwa (mechaniczny lub elektroniczny).
- Zawór bezpieczeństwa / odpowietrznik, zapobiegający nadciśnieniu i podciśnieniu.

II.2.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości

- Zbiornik musi być fabrycznie nowy, kompletny i nieużywany.
- Musi posiadać certyfikat zgodności lub deklarację producenta potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 13341:2021-04 oraz ADR.
- Elementy elektryczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa CE.
- Producent powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001.
- Zbiornik musi posiadać minimum 2 lata gwarancji.
- Urządzenie powinno umożliwiać bezpieczne napełnianie, transport i dystrybucję paliwa bez ryzyka rozszczelnienia.

II.3. Zakres dostawy i usług

- Zakup i dostawa zbiornika wraz z pełnym wyposażeniem.
- Transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
- Przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim.
- Dostarczenie dokumentacji technicznej, certyfikatów zgodności, deklaracji CE oraz dokumentu ADR (jeśli wymagany).
- Przekazanie karty gwarancyjnej.

II.4. Wymagania dodatkowe

Zbiornik ma być kompletny i gotowy do użytkowania po dostarczeniu, bez potrzeby doposażenia. Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i jakościowe nie będą gorsze od wskazanych powyżej.